

Gostynin, dnia 10.10.2008 r.

Znak sprawy: 3421-44/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę kanalizacji sanitarnej PDPS Czarnów filia w Gostyninie

Powiat Gostyniński informuje, że w związku z ogłoszeniem o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej PDPS Czarnów filia w Gostyninie” wpłynęły niżej przedstawione pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela się następujących odpowiedzi:

1. w poz. 10 kosztorysu nakładczego – przyjęto 3 szt., studni fi 1000/850 z dnem. Wg opisu do projektu studzienki mają być wykonane na podłożu betonowym B-15 z podbudową z betonu B- 7,5 ponadto poziom posadowienia tych studzienek jest wyższy od podanego w kosztorysie nakładczym. Również została zaniżona ilość tych studzienek. Winno być 4 studzienki a ujęto 3 szt.
2. W kosztorysie nie ujęto 3 szt. Studzienek fi 425
3. Brak w kosztorysie rur osłonowych AROT
4. Brak obmiaru nawierzchni z kostki betonowej

Odp.1. W związku z montażem studni prefabrykowanych zrezygnowano z podbudowy betonowej.

Wysokość studni z profilu jest zgodna z przedmiarem robót.
Studni nowych jest 3 (czwarta studnia jest istniejąca).

Odp. 2, 3 i 4. z przyczyn technicznych na stronie internetowej ukazał się niekompletny kosztorys. Uzupełniony kosztorys nakładczy znajduje się na stronie internetowej: www.bip.gostynin.powiat.pl

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Jan Baranowski