

Na podstawie art. 38 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniem dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 6906W Czermno-Barcik Stary dł. 220 m w Gminie Sanniki.

#### Treść pytań

- Prosimy o sprecyzowanie jaką mieszankę mineralno-asfaltową (zgodnie z obecnie obowiązującymi normami) i dla jakiej kategorii ruchu należy przyjąć w wycenie robót bitumicznych?
- Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji oraz SST dotyczącej przebudowy przepustu fi400 wraz ze ściankami czołowymi.
- Prosimy o podanie pełnego piketażu, na którym należy wykonać odmulenie rowu wraz z wywozem.
- Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, czy też Zamawiający wykona ją po zakończeniu robót na własny koszt?
- załącznikiem do oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ ma być między innymi kosztorys ofertowy sporządzony wg dołączonego do SIWZ przedmiaru robót. Czy Zamawiający zaakceptuje jako formularz ofertowy /kosztorys ofertowy/ wydruk z profesjonalnego programu do kosztorysowania?
- Czy Zamawiający posiada aktualny, zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, czy też wykonanie takiego projektu będzie leżało po stronie Wykonawcy?
- Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego w formie elektronicznej Dokumentacji Technicznej, bez konieczności odbioru jej u Zamawiającego. Brak dostępu do Dokumentacji Technicznej może spowodować niemożliwość złożenia porównywalnych ofert przez potencjalnych Wykonawców.

Gostynin, dnia 30.07.2012r.

Udzielam wyjaśnień w sprawie siwz na zadanie pt.

„Remont drogi powiatowej nr 6906W Czermno-Barcik Stary dł. 220 m w Gminie Sanniki”

- w wycenie robót bitumicznych należy przyjąć mieszankę mineralno asfaltowa wg normy AC22P, wytyczne WT z 2010 roku. Kategoria ruchu K-2
- przepust fi 400 znajduje się na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1455W Czyżew- Nowe Budy i nr 6906W Czermno – Barcik Stary.
- odmulenie rowu w raz z wywozem gruntu w pasie drogi nr 1455W Czyżew – Nowe Budy, po 40 m z każdej strony przepustu.
- lokalizacja przepustu w pasie drogi nr 1455W (skrzyżowanie z drogą nr 6906W) km 2+969. Odmulenie rowu w km 2+929 - 3+009
- zamawiający nie wymaga od wykonawcy powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
- zamawiający akceptuje kosztorys ofertowy z profesjonalnego programu do kosztorysowania
- zamawiający nie posiada projektu czasowej organizacji robót dla tego zadania. Opracowanie takiego projektu leży po stronie wykonawcy.
- zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej dla tego zadania.

STAROSTA GOSTYNIŃSKI

  
Jan Baranowski