

### Wyjaśnienia na zapytania oferentów:

W dniu 15 i 16.06.2010r. do Starostwa Powiatowego w Gostyninie wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1410W odc. Legarda – Gašno przez wieś Gašno”.

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, 09z. 1655 z późn. zm.) odpowiadam na zapytania.

#### Treści zapytań:

1. Z przedmiaru robót wynika, że brakuje co najmniej warstwy wiążącej, aby konstrukcja nawierzchni była zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. 99.43.430)
2. Prosimy o podanie wymagania odnośnie okresu gwarancji na wykonane roboty.
3. Prosimy o załączenie bardziej czytelnego przedmiaru robót (nieczytelny punkt 10)
4. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej pełnego przedmiaru robót. Obecnie zamieszczona jest tylko jedna strona, która kończy się w połowie poz. nr 10
5. Prosimy o zamieszczenie brakującego rysunku nr 3 z projektu budowlanego – przekroje normalne
6. Zgodnie z pkt. 3.1. opisu technicznego w Projekcie Budowlanym należy wykonać przekładki kabli TP oraz ułożyć rury ochronne.

#### Wyjaśnienia:

Ad. 1 Przetargiem objęte są pozycje wykazane w przedmiarze (przetargiem nie objęto w-wyścieralnej i wiążącej).

Ad.2 okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 1 rok.

Ad. 3 i 4 Pozycja 10 przedmiaru brzmi :

Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o śr. 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem

(CPV 45230000-8)


Jednostka: m<sup>3</sup> - 2,4000

2\*1,5\*0,2\*4

Ad. 5 Rys. nr 3 nie dotyczy zakresu robót objętych przetargiem (przetargiem nie objęto w-wyścieralnej i wiążącej).

Ad. 6 Roboty te nie wchodzą w zakres robót objętych przetargiem.

Z up. Starosty Gostynińskiego  
KIEROWNIK ZARZĄDU  
DRÓG POWIATOWYCH

  
Włodzisław Bójniewicz