

Gostynin, dnia 17.07.2009 r.

Sprawa nr 3421-26/2009

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń piwnicznych wraz z odwodnieniem i izolacją ścian budynku oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13”

Powiat Gostyniński informuje, że wpłynęły następujące zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń piwnicznych wraz z odwodnieniem ścian budynku oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13”, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1:

„W pozycji 9 kosztorysu nakładczego robót budowlanych brak w nakładach materiałów folii PE. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu. ”

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w pozycji 9 materiał – folię PE 1.19 m² na 1m² izolacji.

Pytanie 2:

„W pozycji 10 tego samego kosztorysu uwzględniona jest warstwa wyrównawcza pod posadzki gr. 20 mm. Z projektu wynika, że warstwa ta ma grubość 40 mm, powinna być więc zastosowana jeszcze pozycja uwzględniająca nakłady z tablicy KNR 2-02 1102-03 dla krotności równej 2. Prosimy o weryfikację kosztorysu”.

Odpowiedź:

Należy przyjąć warstwę wyrównawczą pod posadzki 40 mm.

Pytanie 3:

„W pozycji 11 kosztorysu występuje w nakładach siatka Rabitza, według projektu zbrojenie ma być wykonane siatkami z prętów fi 5 mm w oczkach 15x15. Prosimy o weryfikację kosztorysu”.

Odpowiedź:

W pozycji 11 w nakładach przyjąć siatkę z prętów fi 5mm zamiast siatki Rabitza.

Pytanie 4:

„W kosztorysie nakładczym robót budowlanych brak robót związanych z osuszaniem murów, czy roboty te należy ująć w wycenie, a jeżeli tak to jaką metodą ma być wykonane osuszanie”.

Odpowiedź:

Robót osuszających nie należy ujmować w wycenie. Izolację należy wycenić zgodnie z kosztorysem.

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami pkt. XV ppkt. 1 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego szczegółowo w SIWZ oraz załącznikach tj.: dokumentacji projektowej, kosztorysach nakładczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia jak również uznane przez Wykonawcę w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania.

Kosztorys ofertowy, który zgodnie z zapisami ppkt. 1 pkt. XI lit. d) SIWZ Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty nie będzie podlegał sprawdzeniu, gdyż jest wymagany jedynie w celu ewentualnego wywiązania się z zapisu umownego tj. § 4 pkt. 2 umowy.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Jan Baranowski.